

Roberto Crolla Ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

Roberto Crolla S.r.l.

Via Delle Cave 9, 28010 Alzodi Pella (NO) Italien

VAT nummer: 00217840032

Tel: 0039 0322 969100

E-post: silvia@crolla.it , Hemsida: <http://www.crolla.it>

Produktbeskrivning

Ettgrepps köksblandare 6970 och 6977. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar. Köksblandaren 6977 är utrustad med utdragbart spolmunstycke och typgodkänd backventil.

Avsedd användning

Ettgrepps köksblandare för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

6970, Ettgrepps köksblandare.

6977, Ettgrepps köksblandare med sidodusch.

Ovanstående köksblandare finns i ett flertal färgkombinationer.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd.

Tappvatten

6:623, 1:a meningen.

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a meningen och 4:e stycket.

*Blandaren uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning för 6970, daterad 2019-07-24.

Installationsanvisning för 6977, daterad 2019-07-24.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-19-0236, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0308-19| 2019-12-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



9P05483



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Roberto Crolla S.r.l., Via Delle Cave 9, 28010 Alzodi Pella (NO) Italien.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	Roberto Crolla S.r.l.
Produktens artikelnummer	<i>artikelnummer</i>
Löpande tillverkningsår och vecka	<i>år/vecka</i>
Typgodkännandets nummer	SC0308-19
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 9P04340, P904340-02, 9P04340-01 och ca907276 från RISE.
Rapport MO090/19 från TZW.
Rapport K-266548-16-K/st från Hy.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper.

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 2.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-12-22.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric